

Информация о фактах отключений объектов г.о. Троицк от энергоресурсов за Апрель 2018 года

№ п/п	Адрес отключения	Ведомственная принадлежность (жилой дом, школа и т.д.)	Продолжительность отключения (дата, время)	Срок устранения	Причина отключения	Принятые меры к восстановлению подачи энергоресурсов
1	По одному вводу частично Мик-он «Солнечный»; Мик-он «Д»; Мик-он «А»; Администрация; маг-н Атак; школа №1, № 3; детский сад «Успех»; здание «Дом быта».	Жилые дома; Управления образования; Администрация; Магазин «Атак».	с 12.04.18г 03:00 до 12.04.18г 03:22	22мин.	Пробой к/л10 кВ фид.4 ПС727 к РП 36 в целом месте.	Выполнены оперативные переключения.

Исполнитель



Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54