

Утверждаю  
Директор  
МУП «Троицкая электросеть»  
А.П. Воробьева

«10» июля 2020г.

### АКТ

технического освидетельствования электроустановки с истекшим установленным нормативно-технической документацией сроком службы.

Наименование предприятия: МУП «Троицкая электросеть», г.Москва, г.о.Троицк.

#### Состав комиссии.

Председатель:	Главный инженер МУП «Троицкая электросеть»	Алексеев Е.В.
Члены комиссии:	Старший диспетчер МУП «Троицкая электросеть»	Кашаев Н.А.
	Начальник ПТО МУП «Троицкая электросеть»	Карнаухова Ж.В.
	Старший мастер МУП «Троицкая электросеть»	Чернышов А.Н.
	Генеральный директор ООО «ТСГ-ТРЕЙД»	Горохов Р.Ю.
	Представитель МТУ Ростехнадзора	<u>Милославский З.В.</u>

Дата составления Акта «10» июля 2020 г.

- Общие сведения об электроустановке:  
Полное наименование: **РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-516.**  
Принадлежность: МУП «Троицкая электросеть».  
Адрес: г.Москва, г.о.Троицк, ул. Лесная д/сад № 5  
Руководитель эксплуатирующего подразделения, телефон, адрес: старший мастер МУП «Троицкая электросеть» Чернышов А.Н., т.8 (495)851-03-54.  
Характеристика электроустановки: Силовое оборудование смонтировано в закрытых ячейках ЩО-70 -10шт.: шесть линейные, одна Уличное освещение, две вводные, одна секционная.  
Год ввода в эксплуатацию – 1981 г.  
Режим работы оборудования: загрузка до 21% от номинальной в зимнее время и до 9% в летнее время.  
Установленная мощность электрооборудования: **2 x 400 кВА.**  
Техническое состояние электроустановки: **удовлетворительное.**
- Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по техническому освидетельствованию: эксплуатационная документация, документация по проведению капитального и текущего ремонтов планово-предупредительных работ, отчеты о проведении испытаний, сведения об авариях, отключениях и инцидентах.
- Группы в соответствии с Программой ТО: сетевое электрооборудование сроком службы до 45 лет с нормальным режимом работы.
- Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной программой по ТО: силовое оборудование РУ-0/4кВ ТП-516 в технически исправном состоянии, но технологически устарело, не отвечает современным требованиям техники безопасности при эксплуатации и не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.
- Заключение комиссии по допуску к эксплуатации: электроустановка рекомендована к реконструкции.
- Срок очередного технического освидетельствования: 2025 год.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Генеральный директор  
ООО «ТСГ-ТРЕЙД»

Представитель  
МТУ Ростехнадзора



<u>Алексеев Е.В.</u> подпись	Алексеев Е.В.
<u>Кашаев Н.А.</u> подпись	Кашаев Н.А.
<u>Карнаухова Ж.В.</u> подпись	Карнаухова Ж.В.
<u>Чернышов А.Н.</u> подпись	Чернышов А.Н.
<u>Горохов Р.Ю.</u> подпись	Горохов Р.Ю.
<u>Милославский З.В.</u> подпись	Милославский З.В.