

Утверждаю  
Директор  
МУП «Троицкая электросеть»

А.П. Воробьева

« 10 » июля 2020г.

### АКТ

технического освидетельствования электроустановки с истекшим  
установленным нормативно-технической документацией сроком службы.

Наименование предприятия: МУП «Троицкая электросеть», г.Москва, г.о.Троицк.

#### Состав комиссии.

Председатель:	Главный инженер МУП «Троицкая электросеть»	Алексеев Е.В.
Члены комиссии:	Старший диспетчер МУП «Троицкая электросеть»	Кашаев Н.А.
	Начальник ПТО МУП «Троицкая электросеть»	Карнаухова Ж.В.
	Старший мастер МУП «Троицкая электросеть»	Чернышов А.Н.
	Генеральный директор ООО «ТСГ-ТРЕЙД»	Горохов Р.Ю.
	Представитель МТУ Ростехнадзора	<i>Алексеев Е.В.</i>

Дата составления Акта « 10 » июля 2020 г.

- Общие сведения об электроустановке:  
Полное наименование: **РУ-6кВ ТП-533.**  
Принадлежность: **МУП «Троицкая электросеть».**  
Адрес: **г.Москва, г.о.Троицк, ул. Комсомольский проезд д. 4.**  
Руководитель эксплуатирующего подразделения, телефон, адрес: **старший мастер МУП «Троицкая электросеть» Чернышов А.Н., т.8 (495)851-03-54.**  
Характеристика электроустановки: **Силовое оборудование смонтировано в закрытых ячейках: КСО-ЗУМ -4шт.**  
Состав оборудования: **ВНП-10/400А -2шт, РВ-10/400А -2шт., ПК-6/50А -3шт., ПК-6/80А -3шт.**  
Оборудование эксплуатируется с 1935г.  
Режим работы оборудования: **загрузка 15% номинальной в зимнее время и 10 % в летнее время.**  
Техническое состояние электроустановки: **удовлетворительное.**
- Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по техническому освидетельствованию:  
*эксплуатационная документация, документация по проведению капитального и текущего ремонтов, планово-предупредительных работ, отчеты о проведении испытаний, сведения об авариях, об отключениях и инцидентах.*
- Группы в соответствии с Программой ТО:  
*сетевое электрооборудование сроком службы выше 55 лет с нормальным режимом работы.*
- Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной программой по ТО:  
*силовое оборудование РУ-6кВ ТП-533:*
  - пригодно к дальнейшей эксплуатации;**
  - в технически исправном состоянии, но технологически устарело, не отвечает современным требованиям техники безопасности при эксплуатации и не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.**
- Заключение комиссии по допуску к эксплуатации:  
**электроустановка рекомендована к реконструкции.**
- Срок очередного технического освидетельствования: **2025г.**

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Генеральный директор  
ООО «ТСГ-ТРЕЙД»

Представитель  
МТУ Ростехнадзора



<i>Алексеев</i> подпись	Алексеев Е.В.
<i>Кашаев</i> подпись	Кашаев Н.А.
<i>Карнаухова</i> подпись	Карнаухова Ж.В.
<i>Чернышов</i> подпись	Чернышов А.Н.
<i>Горохов</i> подпись	Горохов Р.Ю.
<i>Алексеев</i> подпись	Алексеев Е.В.