

2015 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Январь	12.01.15.	1.Замена кабельных эпоксидных муфт на термоусаживаемые в ТП-549 РУ-10кВ.	1	Выполнено.	Отключений абонентов не требуется.