

2019 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Август	14.08.19-23.08.19.	1. Капитальный ремонт. Замена кабельных эпоксидных концевых муфт в РУ-6-10кВ на термоусаживаемые.	3	Выполнено.	Не требуется.