

2019 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
5	Май	22.05.19-23.05.19.	1. Капитальный ремонт. Восстановление видимой связи контура заземления с ячейками РУ-6, 10кВ в ТП-510,520,521,526. 2. Капитальный ремонт оборудования ТП-504 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 3. Капитальный ремонт оборудования ТП-508 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 4. Капитальный ремонт. ТП-504, отсек Т-2 замена силового трансформатора 630 кВА 10/0,4кВ.	4	Выполнено.	Не требуется.
		27.05.19-28.05.19.		2	Выполнено.	Не требуется.
		29.05.19-30.05.19.		2	Выполнено.	Не требуется.
		28.05.19.		1	Выполнено.	Не требуется.