

2019 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Январь	17.01.19-24.01.19.	1.Капитальный ремонт. Замена кабельных эпоксидных концевых муфт в РУ-6-10кВ на термоусаживаемые.	4	Выполнено.	Не требуется.