


Информация об отключении.

09.11.2017г в 12:58 в сетях МУП «Троицкая Электросеть» произошло отключение напряжения 10 кВ фид. № 27 от ПС 727, в следствии проведения земляных работ строителями на территории института ИЯИ. При этом без напряжения остались; частично микр-н А, Д, микр-н «Солнечный».

В 13:10 09.11.2017г по резервной схеме произведена подача напряжения к отключенным потребителям. Потребители, запитанные по II категории надежности, электроэнергия подавалась без перерыва.

Главный инженер
МУП «Троицкая электросеть»



В.М. Паршутин.