

2	По одному вводу частично Мик-он «В» . Ж/д «В» 51,54. Ул. Нагорная 5,9; Курочкина 5,9; КНС-60; ЦТП-56; ВЗУ мик-он «В»; ДОУ «Успех».	Жилые дома. Управления образования, МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО», Мосводоканал.	с 27.07.17 14:05 до 27.07.17 14:55	20мин.	Пробой К/Л 10 кВ ТП 527 -ТП 545(целом месте). В следствии перенапряжения в сетях 10 кВ в головной подстанции ПАО «МОЭСК» Новая Москва.	Выполнены оперативные переключения.
---	---	--	------------------------------------	--------	--	-------------------------------------

Исполнитель



Н.А. Кашаев

Телефон 8495-851-03-54