

Замер нагрузок 18.12.2019г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	234	279	260	225		28%	20:00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	222	237	227	345	268	270		32%	20:00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	225	225	226	244	280	278		19%	16:00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	225	226	222	280	239	281		18%	16:00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	229	224	186	184	291		24%	18:00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	226	224	217	199	185		22%	18:00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	221	224	226	37	44	20		6%	17:00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	222	228	218	94	37	59		11%	17:00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	230	228	230	9	47	43		2%	10:00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	235	234	234	411	397	422		28%	10:00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	221	221	222	2	0	0		0%	20:15	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		отключен
РП-41	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	228	227	237	766	870	771		56%	17:00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	225	225	226	77	79	59		12%	17:00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	226	234	223	370	277	332		57%	17:00	
ТП-502	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	238	241	233	223	174	226		23%	20:00	
ТП-502	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	234	232	227	378	342	416		66%	20:00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	233	224	448	277	350		39%	18:00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	227	224	302	267	366		34%	18:00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	226	227	285	239	249		28%	16:00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	230	34	68	50		6%	16:00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	221	225	279	245	247		28%	18:00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	210	230	222	444	295	515		46%	18:00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	222	228	228	245	178	223		37%	20:00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	230	230	232	222	217	200		37%	20:00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	228	229	220	260	260		27%	21:00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	230	230	220	280	240		27%	21:00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	228	228	218	240	188	290		41%	18:00	

ТП-508	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	228	232	95	134	113		20%	18:00	
Замер нагрузок 18.12.2019г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	231	246	258	223		42%	16:00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	218	233	236	256	191	161		35%	16:00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	223	221	224	148	176	164		18%	19:00	
ТП-510	T-2	TM-630-10/0,4	60,6	910	222	224	217	366	309	392		39%	19:00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	228	225	201	183	190		33%	11:00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	228	228	100	99	90		17%	11:00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	224	225	226	5	4	6		1%	21:00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	223	228	229	75	72	51		11%	21:00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	230	228	223	379	315	444		42%	19:00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	228	220	220	241	249	328		30%	19:00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	220	227	230	74	76	64		20%	20:30	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	228	227	218	67	33	48		14%	20:30	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	223	223	218	58	59	71		17%	17:00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	220	224	220	112	96	123		19%	17:00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	222	222	252	276	312		48%	17:00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	223	226	96	108	60		15%	17:00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	231	222	242	198	277		41%	20:00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	226	225	163	208	179		32%	20:00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	238	233	478	353	380		44%	18:00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	235	231	284	265	298		31%	18:00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	221	234	348	504	412		46%	18:00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	238	236	236	361	356	382		40%	18:00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	235	220	162	175	197		20%	20:00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	234	234	297	307	278		32%	20:00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	235	237	154	159	151		17%	20:00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	234	234	139	117	99		13%	20:00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	230	166	159	135		17%	19:00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	230	225	398	403	442		46%	19:00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	231	232	264	246	259		28%	9:00	

ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	228	122	151	131		15%	9:00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	229	229	41	33	28		6%	17:00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	225	226	295	287	287		50%	17:00	
Замер нагрузок 18.12.2019г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	229	227	345	328	334		58%	1:00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	335	335	335	52	60	59		10%	1:00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	235	228	241	283	311		31%	15:00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	232	232	99	62	88		9%	15:00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	230	226	180	160	200		20%	16:00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	231	231	320	280	300		33%	16:00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	233	232	233	0	0	7		1%	11:00	
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	236	234	168	144	132		26%	21:00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	231	235	240	204	204		37%	21:00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	231	230	108	96	120		19%	7:00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	236	226	216	204	276		40%	7:00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	236	234	237	29	24	17		6%	18:00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	224	229	181	239	158		33%	18:00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	235	231	230	24	59	35		7%	18:00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	222	220	226	85	105	82		16%	11:00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	238	233	239	177	205	208		54%	9:00	
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	229	233	233	64	52	35		14%	9:00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	227	229	154	157	157		27%	20:00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	239	226	231	56	98	33		11%	20:00	
ТП-536	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	237	229	234	42	54	27		7%	17:00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	235	231	102	84	103		17%	17:00	
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	236	238	234	301	279	284		50%	20:00	
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	226	225	250	255	216		26%	18:00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	229	230	134	129	149		15%	18:00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	221	221	226	64	96	38		18%	17:00	

ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	224	227	226	27	24	23		7%	17:00	
ТП-540	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	235	230	234	285	307	299		21%	21:00	
ТП-540	T-2	TM-1000-10/0,5	57,8	1445	233	234	230	140	177	170		11%	21:00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,6	9,2	231,2	227	227	236	110	104	86		43%	14:00	
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,7	5,8	145	230	232	231	0	0	0		0%	11:00	
ТП-543	T-2	TM-400-10/0,8	36,4	910	242	244	239	262	288	311		32%	14:00	
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,9	23,1	578	227	230	229	280	224	238		43%	19:00	
ТП-544	T-2	TM-400-10/0,10	23,1	578	227	229	229	114	62	62		14%	19:00	
Замер нагрузок 18.12.2019г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	233	222	240	120	260		23%	17:00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	227	234	80	140	120		12%	17:00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	232	226	60	80	120		15%	22:00	нагр. На Т-2
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	233	228	80	80	120		16%	22:00	
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	235	221	96	140	120		21%	14:00	нагр. На Т-2
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	225	231	120	132	96		20%	14:00	
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	235	234	234	148	168	147		43%	09:00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	234	235	234	126	117	128		34%	09:00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	228	232	81	75	54		8%	19:00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	233	235	127	123	111		13%	19:00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	234	234	108	132	144		22%	22:00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	236	231	120	96	144		21%	00:00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	228	234	60	132	108		17%	17:00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	236	235	84	84	108		16%	17:00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	227	217	236	48	112	48		19%	17:00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	227	231	232	40	40	32		10%	23:00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	241	239	241	10	10	14		2%	10:00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	223	232	225	186,0	125,0	150,0		43%	15:00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	227	226	5,0	4,0	3,0		1%	15:00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	230	231	77,0	143,0	68,0		17%	20:00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	240	240	15,0	0,0	16,0		2%	12:00	
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	244	245	240	75,0	48,0	72,0		18%	12:00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	230	0,0	1,0	2,8		0%	23:00	

ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	228	165,4	162,6	160,4		18%	23-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	226	232	114,2	134,4	86,8		19%	21-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	224	226	202,5	265,6	233,4		40%	21-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	239	238	239	237,6	234,4	252		27%	20-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	234	230	120	135	140		23%	19-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	231	235	75	63	31		10%	19-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	231	211,2	221,7	226,5		24%	18-00	
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	229	232	200,1	135,6	176,1		19%	18-00	
Замер нагрузок 18.12.2019г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	230	233	90,0	120,0	90,0		11%	22-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	229	227	90,0	120,0	120,0		12%	22-00	
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	225	228	150,0	120,0	90,0		13%	17-00	
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	226	224	180,0	180,0	150,0		19%	17-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	236	232	180,0	120,0	120,0		15%	22-00	
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	229	232	180,0	180,0	120,0		18%	22-00	
ТП-566	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	237	239	168,0	216,0	60,0		26%	22-00	
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	229	239	230	70,7	43,3	49,1		24%	22-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	235	235	235	266,0	249,0	222,0		17%	22-00	
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	230	230	141,0	109,0	82,0		8%	22-00	
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	230	230	14,0	24,0	9,0		4%	22-00	
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8								0%		Откл. по распор.
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	230	236	22,0	48,4	17,4		8%	22-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	228	229	92	77,4	89		15%	22-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	230	229	18	14,8	19,6		3%	22-00	
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	221	226	233	194,4	211,8	169,8		13%	22-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	227	228	229	69,2	69,8	70,6		5%	22-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	228	229	229	15,9	10,6	7,3		5%	22-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	232	233	232	14,0	14,7	17,0		7%	22-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	234	231	233	323,2	323,2	357,6		23%	21-00	

ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	230	224	226	17,0	27,0	7,0			5%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	232	232	233	233	114,5	73,5	89,0		40%	21-00	
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	232	228	230	228	99,0	86,5	108,5		42%	21-00	
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	234	230	213,0	191,0	162,0		33%	21-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распоряж.
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8								0%	21-00	отключён
ТП-580	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	234	237	236	16,2	3,6	0		2%	21-00	
ТП-580	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	230	227	24,4	10,2	12,6		4%	21-00	
ТП-581	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распоряж.
ТП-581	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	222	223	223	0,35	0,38	0,36		0%		нет тр-ра
ТП-582	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	235	236	2,4	4,8	11,4		1%	23-00	
ТП-582	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%	23-00	откл. по распоряж.
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	230	229	229	311,0	233,0	177,0		10%	19-00	
ТП-584	T-p	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	218	222	218	19,0	3,0	4,6		2%		
ТП-585	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	237	237	237	0,5	0,0	0,0		0%	23-00	
ТП-585	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		отключен
ТП-589	T-1	TM-3200-10/0,4	184,8	4618	230	229	229	1380,0	1400,0	1310,0		30%	23-00	
ТП-589	T-2	TM-3200-10/0,4	184,8	4618	230	231	230	0,0	0,0	0,0		0%		
ТП-590	T-1	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	227	228	228	560,0	588,0	592,0		32%	23-00	
ТП-590	T-2	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	228	229	228	368,0	356,0	376,0		20%	23-00	
ТП-591	T-p	TM-100-10/0,7	5,8	145	228	227	227	0,2	0,0	0,0		0%	23-00	
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	223	225	89,4	97,8	88,6		16%	19-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	223	224	137,4	136,2	141,7		24%	19-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	224	15,8	9	13,2		2%	19-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	223	223	15,3	18,3	31,2		4%	19-00	

