

**Замер нагрузок 19.06.2019г.**

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	232	232	235	193	170	173		20%	22:00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	237	227	308	231	238		28%	22:00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	227	225	221	160	131	140		10%	20:30	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	227	227	227	140	123	140		9%	20:30	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	229	227	128	114	158		15%	22:00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	232	231	197	203	236		23%	22:00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	227	229	230	29	33	16		5%	22:00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	226	233	226	82	25	42		9%	22:00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	233	232	235	410	410	420		29%	21:00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	233	233	233	40	40	42		3%	21:00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	227	227	226	2	0	0		0%	20:45	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		отключен
РП-41	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	237	235	244	504	577	458		36%	22:00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	233	232	231	124	129	131		22%	22:00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	232	232	224	142	107	171		24%	22:00	
ТП-502	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	235	238	233	197	177	194		21%	21:00	
ТП-502	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	240	241	235	206	182	241		36%	21:00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	226	226	250	220	222		25%	17:00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	227	224	300	252	287		31%	17:00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	232	231	194	157	178		19%	15:00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	232	232	232	86	89	60		9%	15:00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	225	231	231	188	165		21%	20:00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	227	223	303	324	361		36%	20:00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	231	233	232	148	140	153		25%	22:00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	235	231	231	135	178	153		27%	22:00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	228	228	240	220	200		24%	23:00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	233	233	180	160	180		19%	23:00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	233	235	232	198	211	213		36%	19:00	

ТП-508	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	234	236	109	120	94		19%	19:00	
<b>Замер нагрузок 19.06.2019г.</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	229	232	282	298	262		49%	9:00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	233	234	42	48	62		9%	9:00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	229	230	233	114	132	92		12%	22:00	
ТП-510	T-2	TM-630-10/0,4	60,6	910	231	232	227	245	184	251		25%	22:00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	221	230	158	219	214		34%	16:00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	229	229	29	23	25		4%	16:00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	225	225	223	71	69	65		12%	15:00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	221	230	223	98	53	79		13%	15:00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	218	220	221	411	397	363		43%	17:00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	229	223	226	226	268	266		28%	17:00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	226	232	229	86	64	59		19%	17:00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	229	230	229	35	27	25		8%	17:00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	235	222	219	33	85	57		16%	13:00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	227	225	224	58	64	54		10%	13:00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	230	228	300	276	312		51%	11:00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	227	60	48	48		9%	11:00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	232	225	249	176	209		37%	13:00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	224	227	146	169	129		26%	13:00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	243	241	399	329	283		37%	17:00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	236	234	295	298	296		33%	17:00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	230	239	207	274	196		25%	19:00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	241	234	237	467	502	556		56%	19:00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	239	223	152	137	150		16%	22:00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	236	235	67	75	56		7%	22:00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	233	233	207	198		23%	9:00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	234	235	120	116	99		12%	9:00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	231	230	143	117	135		14%	21:00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	232	229	203	220	228		24%	21:00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	228	230	129	106	120		13%	15:00	

ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	229	178	189	161		19%	15:00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	227	228	11	11	10		2%	22:00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	228	228	201	205	208		35%	22:00	
<b>Замер нагрузок 19.06.2019г.</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	230	228	360	350	368		62%	19:00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	235	233	1	0	0		0%	19:00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	236	230	133	133	170		16%	17:00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	235	232	72	41	95		8%	17:00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	233	229	100	80	120		11%	21:00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	232	231	260	220	240		26%	21:00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361	228	228	231	0	0	0		0%	16:00	
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	238	235	84	24	84		11%	21:00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	230	234	168	132	120		24%	21:00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	233	232	156	156	156		27%	22:00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	233	234	36	24	24		5%	22:00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	242	239	242	15	24	9		4%	21:00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	237	232	231	147	197	169		30%	21:00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	238	234	235	20	49	32		6%	21:00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	227	221	226	43	75	47		9%	15:00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	240	234	240	202	210	241		60%	14:00	
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	231	230	232	36	28	28		8%	14:00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	236	233	233	108	110	117		19%	20:00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	241	229	234	99	142	90		19%	20:00	
ТП-536	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	235	236	128	100	113		20%	23:00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		нагр. На Т-1
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	239	240	229	192	105	212		29%	22:00	
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	231	226	200	243	226		25%	21:00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	230	231	55	54	33		5%	21:00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	227	227	60	68	69		18%	22:00	

ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	227	230	227	26	20	20		6%	22:00	
ТП-540	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	233	236	237	110	55	135		7%	21:00	
ТП-540	T-2	TM-1000-10/0,5	57,8	1445	236	237	233	73	107	109		7%	21:00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,6	9,2	231,2	237	220	242	101	125	68		42%	20:00	
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,7	5,8	145	234	234	231	2	0	4		1%	22:00	
ТП-543	T-2	TM-400-10/0,8	36,4	910	234	230	234	145	154	141		16%	13-00	
ТП-544	T-1	TM-400-10/0,9	23,1	578	228	231	228	237	269	255		44%	22-00	
ТП-544	T-2	TM-400-10/0,10	23,1	578	227	231	228	23	1	1		1%	22-00	
<b>Замер нагрузок 19.06.2019г.</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	231	229	200	180	200		21%	22-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	232	236	80	100	60		9%	22-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		нагр. На Т-2
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	230	225	100	140	160		23%	22-00	
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		нагр. На Т-2
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	226	228	180	192	180		32%	22-00	
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	234	233	233	138	136	145		39%	14-00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	234	234	233	105	98	106		29%	14-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	232	231	73	37	49		6%	21-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	225	229	61	65	57		7%	21-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	230	231	84	84	84		15%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	234	231	84	60	60		12%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	238	239	36	48	36		7%	10-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	236	237	36	48	36		7%	10-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	234	228	232	64	72	64		18%	23-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	233	231	233	32	32	32		9%	23-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	240	238	240	24	32	28		5%	13-00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	233	233	155	134	148		40%	15-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	225	230	227	42	34	32		10%	15-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	236	237	73	90	60		13%	20-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	235	239	71	50	46		10%	19-00	
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	243	244	243	120	111	154		36%	06-00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	233	233	0	1	2		0%	23-00	

ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	230	234	125	96	98		12%	23-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	233	230	127	101	77		18%	21-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	227	230	169	199	152		30%	21-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	239	238	238	212	203		24%	20-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	227	230	73	82	67		13%	11-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	233	230	92	69	20		10%	11-00	
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	235	242	206	193		23%	18-00	
ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	234	231	89	83	120		11%	18-00	
<b>Замер нагрузок 19.06.2019г.</b>														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	227	231	150	150	120		15%	22-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	230	234	90	90	92		10%	22-00	
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	222	226	232	120	120	60		11%	17-00	
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	227	226	120	120	120		13%	17-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	237	237	90	150	90		12%	22-00	
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	233	231	150	120	90		13%	22-00	
ТП-566	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	236	237	120	90	80		17%	22-00	
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	223	226	242	32	75	27		19%	22-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	233	234	232	161	165	148		11%	22-00	
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	229	230	230	12	23	33		2%	22-00	
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	228	228	227	11	26	27		6%	22-00	
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8								0%		Откл. по распор.
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	231	234	230	40	18	22		7%	22-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	233	232	15	20	24		3%	22-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	229	230	104	119	108		19%	22-00	
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	227	230	230	52	48	48		3%	22-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	228	228	230	118	120	121		8%	22-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	230	231	231	16	23	11		7%	22-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	229	230	230	24	29	21		11%	22-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	232	227	229	248	265	222		17%	21-00	

ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	227	221	225	18	14	2		5%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	231	231	231	83	56	68		3%	21-00	
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	231	231	230	55	47	55		2%	21-00	
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	230	228	154	155	169		28%	21-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распоряж.
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	229	230	1	2	1		0%	21-00	
ТП-580	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	235	237	235	6	2	1		1%	21-00	
ТП-580	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	236	236	235	20	17	12		5%	21-00	
ТП-581	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распоряж.
ТП-581	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		нет тр-ра
ТП-582	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	231	230	1	1	1		0%	23-00	
ТП-582	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	232	231	3	2	1		0%	23-00	
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	230	229	230	189	124	83		6%	19-00	
ТП-584	T-p	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	222	221	222	0	1	0		0%		
ТП-585	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	237	238	232	1	0	0		0%	23-00	
ТП-585	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		отключен
ТП-589	T-1	TM-3200-10/0,4	184,8	4618	236	235	236	540	910	460		14%	23-00	
ТП-589	T-2	TM-3200-10/0,4	184,8	4618	236	236	236					0%		
ТП-590	T-1	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	233	233	233	278	350	304		17%	23-00	
ТП-590	T-2	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	233	233	233	438	454	402		24%	23-00	
ТП-591	T-p	TM-100-10/0,7	5,8	145	228	228	228	0	0	0		0%	23-00	
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	230	233	72	90	67		13%	19-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	229	231	131	122	140		23%	19-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	234	232	11	8	12		2%	19-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	234	231	22	13	32		4%	19-00	

