

Замер нагрузок 20.12.2017г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.	время	Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	226	232	317	220	222		28%	19:00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	217	237	230	336	278	227		31%	19:00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	228	228	225	201	165	189		13%	18:00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	221	225	223	363	395	339		25%	18:00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	230	225	203	173	248		23%	19:00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	223	224	219	327	304	317		35%	19:00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	224	226	228	60	65	27		9%	18:00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	225	224	226	66	91	70		13%	18:00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	232	230	230	335	322	342		23%	12:00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	232	230	230	410	392	274		25%	12:00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	236	230	230	1	1	14		2%	20:00	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	221	225	229	256	283	220		18%	20:00	
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	218	222	225	610	635	572		67%	20:00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	227	226	218	179	150	244		33%	20:00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	224	224	216	197	160	215		33%	20:00	
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	237	237	231	224	215	257		40%	20:00	
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	234	231	322	298	293		33%	20:00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	227	227	225	222	195		24%	17:00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	235	224	222	271	265	384		34%	17:00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	225	225	225	189	191	175		20%	17:00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	222	228	230	294	241	245		29%	17:00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	217	220	223	469	415	431		48%	17:00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	220	225	221	255	262	323		31%	17:00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	223	228	234	281	205	233		41%	20:00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	225	229	228	211	197	225		37%	20:00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	226	226	240	240	280		28%	16:00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	228	227	280	280	300		32%	16:00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	225	227	224	143	143	315		35%	20:00	
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	231	227	228	66	81	65		12%	20:00	

Замер нагрузок 20.12.2017г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	234	226	305	216	266		45%	21:00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	237	231	196	89	167		26%	21:00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	223	224	227	205	224	167		22%	19:00	
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	227	218	223	373	433	464		47%	19:00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	221	221	224	248	266	244		44%	18:00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	223	221	59	55	89		12%	18:00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	220	220	222	53	54	55		9%	20:00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	225	223	222	37	35	56		7%	20:00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	224	217	215	364	383	503		46%	20:00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	233	223	224	118	177	242		20%	20:00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	217	226	237	104	126	64		27%	18:00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	229	225	228	70	71	79		20%	18:00	
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	231	224	219	39	69	70		16%	18:00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	227	222	225	109	108	88		18%	18:00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	229	226	226	228	228	264		42%	11:00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	228	229	180	168	144		28%	11:00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	226	233	241	311	247		46%	17:00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	229	232	157	111	117		22%	17:00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	233	233	417	356	34		30%	19:00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	228	422	401	427		46%	19:00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	224	232	215	302	262		29%	17:00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	225	321	380	493	508		51%	17:00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	233	220	138	125	128		14%	17:00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	234	230	349	370	380		40%	17:00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	230	231	170	204	162		20%	19:00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	229	235	232	237	151	141	95		56%	19:00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	225	227	239	196	201		23%	19:00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	231	226	351	395	413		42%	19:00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	229	150	148	151		16%	09:00	
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	221	225	224	307	275	300		32%	09:00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	225	225	266	255	254		45%	18:00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	226	226	7	13	11		2%	18:00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТII-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	229	228	295	287	229		47%	21-00	
ТII-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	236	235	0	8	0		0%	21-00	
ТII-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	223	57	92	101		9%	16-00	
ТII-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	230	228	295	248	302		31%	16-00	
ТII-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	229	228	220	260	220		26%	21-00	
ТII-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	227	227	200	200	180		21%	21-00	
ТII-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	231	229	230	38	44	19		9%	15-00	
ТII-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТII-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	223	229	223	168	156	216		31%	18-00	
ТII-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	229	227	168	180	132		28%	18-00	
ТII-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	229	231	108	108	108		19%	16-00	
ТII-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	220	226	227	288	228	276		46%	16-00	
ТII-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	238	234	235	42	54	37		12%	16-00	
ТII-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	227	230	253	202	203		38%	19-00	
ТII-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	226	227	44	55	48		8%	19-00	
ТII-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	222	220	218	47	43	66		9%	22-00	
ТII-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	233	232	230	244	192	257		64%	11-00	
ТII-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	227	228	230	97	92	76		24%	11-00	
ТII-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	227	233	143	137	118		23%	22-00	
ТII-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	238	224	228	36	94	13		8%	22-00	
ТII-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	230	226	56	66	60		7%	21-00	
ТII-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	232	233	196	164	170		31%	21-00	
ТII-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТII-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	238	220	48	15	25		5%		
ТII-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	235	228	199	241	269		26%	21-00	
ТII-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	232	229	151	132	209		18%	21-00	
ТII-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	222	224	45	64	70		17%	20-00	
ТII-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	232	226	230	32	40	36		10%	20-00	
ТII-540	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	233	230	229	225	216	183		14%	22-00	
ТII-540	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	233	232	173	101	130		9%	22-00	
ТII-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	231	223	224	79	110	103		42%	18-00	
ТII-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	243	230	234	0	11	5		4%	00-00	
ТII-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	231	232	307	299	300		33%	15-00	

ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	230	233	246	265	259		44%	21-00	
ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	227	231	233	117	76	76		16%	21-00	
Замер нагрузок 20.12.2017г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	230	225	300	260	320		32%	19-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	224	226	40	80	80		7%	19-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4				0	0	0		0%		
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	239	220	160	180	280		36%	20-00	нагр. На T-2
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578				0	0	0		0%		
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	232	225	229	216	228	228		39%	20-00	нагр. На T-2
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	230	228	230	127	135	129		36%	11-00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	225	223	227	218	236	216		62%	11-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	230	226	69	117	93		10%	19-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	224	98	138	114		13%	19-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	230	231	204	216	240		38%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	236	230	108	48	60		12%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	232	232	72	108	108		17%	20-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	235	238	234	96	60	96		15%	20-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	228	220	235	40	96	48		17%	17-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	224	226	229	64	64	48		16%	17-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7								0%		
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	233	232	233	167	124	134		39%	10-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	232	227	4	4	0		1%	10-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	235	235	103	49	78		13%	16-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	0	0	0	0	0	0		0%		откл. по распор.
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	242	234	236	78	98	128		28%	08-00	
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	229	1	6	9		1%	21-00	
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	229	228	1	6	9		1%	21-00	
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	227	231	85	115	64		15%	21-00	
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	222	225	129	147	104		22%	18-00	
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910				0	0	0		0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	236	238	417	440	339		31%	20-00	
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	230	226	294	270	301		50%	12-00	
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распор.
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	231	230	165	143	167		17%	18-00	

ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	221	227	228	181	107	180		17%	18-00	
Замер нагрузок 20.12.2017г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	229	232	60	90	60		8%	20-00	
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	231	90	90	90		10%	20-00	
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	221	228	229	120	90	60		10%	20-00	
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	221	230	226	180	150	120		16%	20-00	
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	230	234	120	120	120		13%	20-00	
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	233	232	120	120	120		13%	20-00	
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	232	235	234	276	312	144		27%	20-00	
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	231	240	228	86	46	61		28%	20-00	
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	222	224	222	458	490	459		32%	20-00	
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	228	230	229	50	64	52		4%	20-00	
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	229	229	228	13	10	25		4%	20-00	
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	222	224	223	27	23	6		5%	20-00	
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	233	233	232	13	12	13		4%	20-00	
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	235	236	55	34	44		8%	20-00	
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	235	237	26	16	15		3%	20-00	
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	228	229	224	142	122	141		9%	21-00	
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	226	229	230	52	61	54		4%	21-00	
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	228	230	229	18	11	8		5%	21-00	
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	238	240	239	12	15	9		5%	21-00	
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	232	227	226	204	230	171		14%	21-00	
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	239	225	231	29	50	24		15%	21-00	
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	235	233	233	63	61	49		2%	21-00	
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	229	229	228	67	63	71		3%	18-00	
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	234	226	92	46	52		11%	18-00	
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	233	224	116	47	84		14%	18-00	
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	214	215	229	113	166	120		37%	18-00	
ТП-580	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	238	237	7	2	1		1%	21-00	
ТП-580	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	231	231	18	16	10		3%	21-00	
ТП-581	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-581	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён

ТП-582	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	239	238	12	11	24		3%	18-00	
ТП-582	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	238	236	235	6	15	7		2%	18-00	
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		на хол.ходу.
ТП-584	T-p	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключён
ТП-585	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		на хол.ходу.
ТП-585	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-590	T-1	TM-1250-10/0,4	72,2	1804	227	229	225	662	418	524		30%	19-00	
ТП-590	T-2	TM-1250-10/0,4	72,2	1804								0%		на хол.ходу.
Лента	T-p	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		отключена
ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	222	223	149	162	152		27%	21-00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	222	224	231	222	218		39%	21-00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	230	227	45	32	39		7%	21-00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	228	226	28	24	45		6%	21-00	

