

Замер нагрузок 21.12.2016г.

РП, ТП	Тр-р.	ТИП	I н.в.	I н.н.	Уф. н.н.			Iф. н.н.				% загр.		Примечания
					Ж	З	К	Ж	З	К	Н			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РП-34	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	227	228	234	281	196	180		24%	21:00	
РП-34	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	239	229	358	271	269		33%	21:00	
РП-35	Т - 1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	230	230	230	193	164	148		12%	19:00	
РП-35	Т - 2	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	224	224	220	366	402	373		26%	19:00	
РП-36	Т - 1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	231	229	224	197	194	252		24%	19:00	
РП-36	Т - 2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	230	233	225	233	187	216		23%	19:00	
РП -38	Т-1	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	224	228	227	97	80	54		13%	8:00	
РП -38	Т-2	ТМ-400-6/0,4	38,5	577,4	225	228	223	142	108	127		22%	8:00	
РП -39	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	223	229	232	565	281	555		32%	11:00	
РП -39	Т-2	ТМ-1000-10/0,4	57,7	1443	234	235	236	62	64	72		5%	11:00	
РП -40	Т-1	ТМ-200-6/0,4	19,2	289	236	230	230	1	1	14		2%	12:00	
РП-41	Т-1	ТМ-1000-10/0,4	57,8	1445	227	227	237	611	763	615		46%	18:00	
РП-41	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	224	227	229	119	146	109		14%	18:00	
ТП-501	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	240	232	227	172	170	226		33%	18:00	
ТП-501	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	234	232	229	193	184	225		35%	18:00	
ТП-502	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	577,4	237	234	229	276	274	345		52%	20:00	
ТП-502	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	236	237	231	322	306	341		35%	20:00	
ТП-503	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	234	229	233	160	186	176		19%	18:00	
ТП-503	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	233	228	231	535	558	566		61%	18:00	
ТП-504	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	226	228	227	227	225	225		25%	19:00	
ТП-504	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	220	231	263	253	170		25%	19:00	
ТП-505	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	221	219	227	366	298	282		35%	21:00	
ТП-505	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	220	225	216	380	386	470		45%	21:00	
ТП-506	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	233	233	231	184	206	205		34%	11:00	
ТП-506	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	230	228	233	283	278	250		47%	11:00	
ТП-507	Т-1	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	229	228	228	180	200	200		21%	21:00	
ТП-507	Т-2	ТМ-630-10/0,4	36,4	910	228	228	227	320	300	300		34%	21:00	
ТП-508	Т-1	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	228	230	222	169	169	385		42%	20:00	
ТП-508	Т-2	ТМ-400-10/0,4	23,1	578	233	228	230	46	82	40		10%	20:00	

Замер нагрузок 21.12.2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-509	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	230	226	260	206	238		41%	16:00	
ТП-509	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	228	232	143	142	139		24%	16:00	
ТП-510	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	220	223	224	220	228	182		23%	19:00	
ТП-510	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	224	222	217	423	393	485		48%	19:00	
ТП-511	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	228	227	232	375	395	358		65%	20:00	
ТП-511	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	236	226	232	35	76	83		11%	20:00	
ТП-512	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	234	235	235	1	1	1		0%	14:00	
ТП-512	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	232	235	232	117	123	129		21%	14:00	
ТП-513	T-1	TM-630-6/0,4	60,6	910	220	216	214	343	342	424		41%	18:00	
ТП-513	T-2	TM-630-6/0,4	60,6	910	223	216	225	287	411	341		38%	18:00	
ТП-514	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	362,3	230	245	243	221	205	142		52%	21:00	
ТП-514	T-2	TM-250-6/0,4	24,1	362,3								0%		отк. По распоряж.
ТП-515	T-1	TM-250-6/0,4	24,1	363	226	232	223	43	30	59		12%	18:00	
ТП-515	T-2	TM-400-6/0,4	38,5	577,4	233	222	224	106	167	116		22%	18:00	
ТП-516	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	223	226	300	312	276		51%	17:00	
ТП-516	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	226	230	132	144	132		24%	17:00	
ТП-517	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	222	230	247	343	324		53%	9:00	
ТП-517	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	228	227	94	96	88		16%	9:00	
ТП-518	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	235	232	356	266	301		34%	19:00	
ТП-518	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	234	237	232	550	475	546		58%	19:00	
ТП-519	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	229	228	307	316	301		34%	19:00	
ТП-519	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	228	241	507	655	551		63%	19:00	
ТП-520	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	233	235	219	139	127	142		15%	19:00	
ТП-520	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	235	232	335	338	363		38%	19:00	
ТП-521	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	237	233	233	164	231	175		21%	20:00	
ТП-521	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	229	231	232	231	125	129	117		54%	20:00	
ТП-522	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	222	225	223	301	318	348		35%	19:00	
ТП-522	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	232	233	332	330	289		35%	19:00	
ТП-523	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	225	230	74	68	35		6%	11:00	
ТП-523	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	225	226	224	370	373	387		41%	11:00	
ТП-524	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	226	234	232	235		40%	18:00	
ТП-524	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	227	228	228	6	9	10		1%	18:00	

Замер нагрузок 21.12.2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-525	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	233	234	232	27	20	20		4%	16-00	
ТП-525	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	230	230	264	267	255		45%	16-00	
ТП-526	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	226	125	122	122		14%	18-00	
ТП-526	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	226	228	325	302	316		35%	18-00	
ТП-527	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	226	224	260	300	300		32%	21-00	
ТП-527	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	226	230	226	200	180	200		21%	21-00	
ТП-528	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361	230	230	230	43	52	47		13%	21-00	
ТП-528	T-2	TM-250-10/0,4	14,5	361								0%		откл. по распоряж.
ТП-529	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	221	230	231	252	192	252		40%	19-00	
ТП-529	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	226	220	231	312	336	252		52%	19-00	
ТП-530	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	229	235	156	156	144		26%	20-00	
ТП-530	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	232	235	144	132	132		24%	20-00	
ТП-531	T-1	TM-250-10/0,4	14,5	361,2	233	234	233	43	37	49		12%	19-00	
ТП-532	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	227	226	230	203	185	152		31%	19-00	
ТП-532	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	231	228	226	114	143	142		23%	19-00	
ТП-533	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	235	235	234	51	47	60		9%	21-00	
ТП-534	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	237	233	231	218	154	254		58%	13-00	Нагр. На T-2
ТП-534	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361,2	231	230	232	53	41	49		13%	13-00	
ТП-535	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	232	225	223	125	150	145		24%	18-00	
ТП-535	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	234	223	227	51	85	25		9%	18-00	
ТП-536	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	240	235	82	61	88		8%	21-00	
ТП-536	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	230	240	240	217	200	199		36%	21-00	
ТП-537	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		откл. по распоряж.
ТП-537	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	225	240	235	388	250	325		56%	21-00	
ТП-538	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	235	225	128	174	239		20%	22-00	
ТП-538	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	233	226	230	244	308		29%	22-00	
ТП-539	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	223	221	223	70	86	84		22%	20-00	
ТП-539	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	234	232	231	29	29	25		8%	20-00	
ТП-540	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	242	240	179	148	168		29%	21-00	
ТП-540	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	240	238	235	267	295	258		47%	21-00	
ТП-541	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	237	201	228	174	231	161		82%	17-00	
ТП-542	T-1	TM-100-10/0,4	5,8	145	241	230	231	21	0	0		5%	23-00	
ТП-543	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	236	232	234	334	343	336		37%	10-00	

ТП-544	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	225	228	260	304	275		48%	20-00	
ТП-544	T-2	TM-630-10/0,4	23,1	578	223	225	228	102	85	84		16%	20-00	
Замер нагрузок 21.12.2016г.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТП-545	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	225	230	200	260	260		26%	20-00	
ТП-545	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	226	230	100	140	120		13%	20-00	
ТП-546	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	577,4	229	239	216	140	200	280		36%	17-00	
ТП-546	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	577,4								0%		Нагр.На T-1
ТП-547	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	223	234	222	192	192	276		38%	21-00	
ТП-547	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		Нагр. На T-1
ТП-548	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	230	229	230	150	161	143		42%	11=00	
ТП-548	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	221	216	230	280	340	285		84%	11-00	
ТП-549	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	232	233	88	75	87		9%	21-00	
ТП-549	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	230	233	234	119	110	119		13%	21-00	
ТП-550	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	233	234	228	264	240		42%	22-00	
ТП-550	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	242	237	108	60	96		15%	22-00	
ТП-551	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	241	239	233	96	108	132		19%	00-00	
ТП-551	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	239	242	234	96	36	96		13%	00-00	
ТП-552	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	361	229	222	234	80	112	72		24%	19-00	
ТП-552	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	361	224	230	229	88	80	56		21%	19-00	
ТП-553	T-1	TM-400-6/0,4	38,5	579,7	228	228	229	20	26	24		4%	11-00	
ТП-554	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	237	236	237	150	11	100		24%	11-00	
ТП-554	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	229	234	229	4	8	0		1%	11-00	
ТП-555	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	230	232	236	160	82	76		18%	18-00	
ТП-556	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	233	234	19	37	22		4%		
ТП-557	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	235	232	235	105	118	124		32%		
ТП-558	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	229	228	229	6	8	12		1%		
ТП-558	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	228	226	177	175	181		20%		
ТП-559	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	234	228	233	100	134	74		18%		
ТП-559	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	231	190	139	146		27%		
ТП-560	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		откл. по распор.
ТП-560	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	235	232	234	244	270	218		36%		
ТП-561	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	228	223	250	217	262		42%		
ТП-561	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578								0%		откл. по распор.
ТП-562	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	235	239	152	112	158		15%		

ТП-562	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	224	228	226	94	66	122		10%		
Замер нагрузок 21.12.2016г.														
ТП-563	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	223	230	90	90	30		8%		
ТП-563	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	227	228	120	120	120		13%		
ТП-564	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	219	224	224	150	120	90		13%		
ТП-564	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	217	228	221	210	120	150		18%		
ТП-565	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910	227	229	226	150	90	150		14%		
ТП-565	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	228	229	227	150	120	150		15%		
ТП-566	T-1	TM-630-10/0,4	36,4	910								0%		Откл. по распор.
ТП-566	T-2	TM-630-10/0,4	36,4	910	231	231	230	68	60	70		7%		
ТП-567	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	222	238	222	108	52	73		34%		
ТП-568	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	230	229	374	385	330		25%		
ТП-568	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	230	229	229	42	55	26		3%		
ТП-569	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	236	236	236	31	13	18		6%		
ТП-569	T-2	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	231	231	230	13	32	13		5%		
ТП-570	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	226	227	231	67	91	58		20%		
ТП-570	T-2													нет тр-ра
ТП-571	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	222	224	230	105	65	71		14%		
ТП-571	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	227	224	59	75	79		12%		
ТП-572	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	221	242	225	181	95	105		9%		
ТП-572	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	227	231	228	130	121	115		8%		
ТП-573	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	225	227	225	23	23	30		11%		
ТП-573	T-2	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	227	228	228	16	35	28		11%		
ТП-574	T-1	TM-1000-10/0,4	57,8	1445	237	235	236	246	224	227		16%		
ТП-574	T-2	TM-1000-10/0,4	57,8	1445								0%		откл. по распоряж.
ТП-575	T-1	TM-160-10/0,4	9,2	231,2	219	225	226	40	14	21		11%		
ТП-576	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	229	229	228	94	80	85		4%		
ТП-576	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	224	228	226	314	352	333		14%		
ТП-577	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	231	240	234	68	39	55		9%		
ТП-577	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	233	236	235	103	100	104		18%		
ТП-579	T-1	TM-250-10/0,4	14,4	360,8	230	240	224	44	67	35		13%		
ТП-580	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	237	237	235	14	12	4		2%		
ТП-580	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	236	237	237	2,5	9	4		1%		
ТП-583	T-1	TM-1600-10/0,4	92,4	2312								0%		откл. по распоряж.
ТП-583	T-2	TM-1600-10/0,4	92,4	2312	233	233	233	0	0	0		0%		

ТП-1162	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	225	225	225	183	174	179		31%	12:00	
ТП-1162	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	224	223	228	229	235	254		41%	12:00	
ТП-1225	T-1	TM-400-10/0,4	23,1	578	226	231	227	50	29	30		6%	12:00	
ТП-1225	T-2	TM-400-10/0,4	23,1	578	228	228	228	26	27	25		4%	12:00	

